

6. vereinfachte Änderung BP 54

**Stellungnahme der Verwaltung
zu Anregungen aus der Beteili-
gung der Öffentlichkeit, der Behör-
den und sonstigen
Träger öffentlicher Belange**

A. Stellungnahme zu Anregungen gemäß § 3 (2) BauGB seitens des Oberbergischen Kreises vom 22.07.2015

aus brandschutztechnischer Sicht

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Löschwassermenge von 1600l/min über 2 Stunden in einem Radius von 300 m sichergestellt sein muss und die Entfernung zum nächsten Hydranten 75 m nicht überschreiten darf.

Zufahrten für Rettungsdienst und Feuerwehr müssen erhalten bleiben.

Planerische Stellungnahme / Beschlussvorschlag

Der Anregung wird entsprochen / Kenntnisnahme.

Es kann eine Löschwassermenge von 1000l/min sichergestellt werden.

Bei Einreichung von etwaigen Bauanträgen muss vereinbart werden, dass die Restmenge aus der naheliegenden „Steinagger“ entnommen werden kann. Hierzu ist in Absprache mit der Feuerwehr eine Entnahmestelle festzulegen.

In der Vergangenheit wurde bei Bauanträgen bereits ebenso verfahren.

Zufahrten für Rettungsdienst und Feuerwehr bleiben erhalten.

Aus artenschutzrechtlicher Sicht

Keine Bedenken unter der Voraussetzung, dass dort, wo Gehölzbestände vorhanden sind, die Baufeldfreimachung jeweils außerhalb der Brut- und Aufzuchtzeiten erfolgt.

Planerische Stellungnahme / Beschlussvorschlag

Der Anregung wird entsprochen / Kenntnisnahme.

B. Stellungnahme zu Anregungen gemäß § 3 (2) BauGB seitens Der PLEDOC GmbH vom 08.07.2015

Der Verlauf der Ferngasleitung ist in der Planzeichnung aufzunehmen und in der Legende zu erläutern.

Planerische Stellungnahme / Beschlussvorschlag

Der Anregung wird entsprochen / Kenntnisnahme.

C. Sonstige Anregungen gemäß § 3 (2) und § 4 (2) BauGB

Stellungnahmen ohne Anregungen erfolgten von:

- Bezirksregierung Köln mit Schreiben vom 17.06.2015
 - LVR Köln mit Schreiben vom 19.06.2015
 - Bezirksregierung Arnsberg mit Schreiben vom 02.07.2015
 - Westnetz GmbH mit E-Mail vom 22.06.2015
 - Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) mit Schreiben vom 23.06.2015
-